

Energiebesparingsproject

Tussenstand na de eerste 30 audits



Resultaat na 30 uitgevoerde audits

Type	Energieverbruik t.b.v. klimaatregeling	Besparing %	Besparing	Besparing in €*	Besparing in Kg/CO ₂ (WTW)
Elektra	2.396.763 kWh	13,65%	327.182 kWh	€ 81.795,45	181.913
Gas	469.781 m ³	23,80%	111.825 m ³	€ 139.781,77	210.679

* Op basis van de huidige marktprijzen.



392.592 kg/CO₂

komt overeen met de duurzame opwek van

2.402
zonnepanelen

De meest voorkomende maatregelen

- Ontbreken van (tijdklok-, stooklijn)regelingen en te hoge aanvoertemperaturen van de Cv
- (Resterende) conventionele binnen-/buitenverlichting vervangen door LED
- Ontbreken van tijdklokregelingen op de ventilatie
- Ventilatiehoeveelheid is te hoog
- Warm(tap)waterleidingen en -appendages isoleren
- Optimaliseren gebouwbeheersysteem (GBS)